

J0092-B/1



180300341879  
有效期至2024年05月23日止

No. ZD2019FSY01271

# 检 验 报 告

产品名称： 出厂水（绿岛供水站）

委托单位： 石家庄市鹿泉区绿岛供水管理站

单位地址： 石家庄市鹿泉区铜冶碧水街39号

检验类别： 委托检验

河北智德检验检测股份有限公司





# 河北智德检验检测股份有限公司

## 检 验 报 告

No.ZD2019FSY01271

共 3 页, 第 1 页

|         |                                                                                                                                                   |          |         |                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------|
| 产 品 名 称 | 出厂水（绿岛供水站）                                                                                                                                        |          | 型 号 规 格 | 散装              |
| 委 托 单 位 | 石家庄市鹿泉区绿岛供水管理站                                                                                                                                    |          | 委托单位地址  | 石家庄市鹿泉区铜冶碧水街39号 |
| 受 检 单 位 | 绿岛供水站                                                                                                                                             |          | 检 验 类 别 | 委托检验            |
| 受检单位地址  | /                                                                                                                                                 |          | 商 标     | /               |
| 标称生产单位  | /                                                                                                                                                 |          | 生产日期/批号 | 20191202        |
| 样 品 状 态 | 非定型包装，无色透明液体                                                                                                                                      |          | 委 托 人   | 邱凯贤             |
| 样 品 总 量 | 检 验 用                                                                                                                                             | 5L+500mL | 采 样 人   | 郝凯、吴昊           |
|         | 备 用                                                                                                                                               | /        | 采 样 时 间 | 20191202        |
| 检 验 时 间 | 20191202 至 20191213                                                                                                                               |          | 采 样 地 点 | 水厂泵房            |
| 检 验 依 据 | GB 5749-2006                                                                                                                                      |          |         |                 |
| 检 验 项 目 | 见附页                                                                                                                                               |          |         |                 |
| 检 验 结 论 | 经检验，所检项目符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求。<br><br>签发日期：2019年12月13日 |          |         |                 |
| 备 注     | /                                                                                                                                                 |          |         |                 |

批 准：

审 核：

编 制：

*王云*

*李国兴*

*杨运宇*



河北智德检验检测股份有限公司

检 验 报 告 (附页)

No.ZD2019FSY01271

共 3 页, 第 2 页

| 序号 | 检验项目                                         | 单位        | 技术要求          | 检验结果     | 单项判定 |
|----|----------------------------------------------|-----------|---------------|----------|------|
| 1  | 总大肠菌群                                        | MPN/100mL | 不得检出          | 未检出      | 合格   |
| 2  | 耐热大肠菌群                                       | MPN/100mL | 不得检出          | 未检出      | 合格   |
| 3  | 菌落总数                                         | CFU/mL    | ≤100          | 未检出      | 合格   |
| 4  | 大肠埃希氏菌                                       | MPN/100mL | 不得检出          | 未检出      | 合格   |
| 5  | 臭和味                                          | /         | 无异臭、异味        | 0级 (无)   | 合格   |
| 6  | 肉眼可见物                                        | /         | 无             | 无        | 合格   |
| 7  | 色度 (铂钴色度单位)                                  | 度         | ≤15           | <5       | 合格   |
| 8  | 氯化物                                          | mg/L      | ≤250          | 4.6      | 合格   |
| 9  | 硫酸盐                                          | mg/L      | ≤250          | 20.4     | 合格   |
| 10 | 硝酸盐 (以N计)                                    | mg/L      | ≤10           | 0.7      | 合格   |
| 11 | 氟化物                                          | mg/L      | ≤1.0          | <0.1     | 合格   |
| 12 | pH                                           | /         | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.12     | 合格   |
| 13 | 铬 (六价)                                       | mg/L      | ≤0.05         | <0.004   | 合格   |
| 14 | 耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计) | mg/L      | ≤3            | 1.0      | 合格   |
| 15 | 铅                                            | mg/L      | ≤0.01         | <2.5μg/L | 合格   |
| 16 | 铁                                            | mg/L      | ≤0.3          | <0.05    | 合格   |
| 17 | 砷                                            | mg/L      | ≤0.01         | <1.0μg/L | 合格   |
| 18 | 镉                                            | mg/L      | ≤0.005        | <0.5μg/L | 合格   |
| 19 | 汞                                            | mg/L      | ≤0.001        | <0.1μg/L | 合格   |
| 20 | 氰化物                                          | mg/L      | ≤0.05         | <0.002   | 合格   |
| 21 | 三氯甲烷                                         | mg/L      | ≤0.06         | 0.052    | 合格   |

测质部  
专用



# 河北智德检验检测股份有限公司

## 检 验 报 告 (附页)

No.ZD2019FSY01271

共 3 页, 第 3 页

| 序号 | 检验项目                       | 单位   | 技术要求                      | 检验结果                   | 单项判定 |
|----|----------------------------|------|---------------------------|------------------------|------|
| 22 | 四氯化碳                       | mg/L | $\leq 0.002$              | 0.00018                | 合格   |
| 23 | 挥发酚类 (以苯酚计)                | mg/L | $\leq 0.002$              | $< 0.002$              | 合格   |
| 24 | 阴离子合成洗涤剂                   | mg/L | $\leq 0.3$                | $< 0.050$              | 合格   |
| 25 | 总硬度 (以CaCO <sub>3</sub> 计) | mg/L | $\leq 450$                | 125                    | 合格   |
| 26 | 溶解性总固体                     | mg/L | $\leq 1000$               | 244                    | 合格   |
| 27 | 浑浊度 (散射浑浊度单位)              | NTU  | $\leq 1$ (特殊情况 $\leq 3$ ) | $< 0.5$                | 合格   |
| 28 | 铝                          | mg/L | $\leq 0.2$                | $< 0.008$              | 合格   |
| 29 | 锰                          | mg/L | $\leq 0.1$                | $< 0.04$               | 合格   |
| 30 | 铜                          | mg/L | $\leq 1.0$                | $< 0.07$               | 合格   |
| 31 | 锌                          | mg/L | $\leq 1.0$                | $< 0.017$              | 合格   |
| 32 | 硒                          | mg/L | $\leq 0.01$               | $< 0.4\mu\text{g/L}$   | 合格   |
| 33 | 总 $\alpha$ 放射性             | Bq/L | $\leq 0.5$                | $< 1.6 \times 10^{-2}$ | 合格   |
| 34 | 总 $\beta$ 放射性              | Bq/L | $\leq 1$                  | $0.1154 \pm 0.0154$    | 合格   |
| 35 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时)           | mg/L | $\leq 0.7$                | $< 2.4\mu\text{g/L}$   | 合格   |
| 36 | 二氧化氯 (ClO <sub>2</sub> )   | mg/L | $\geq 0.1$ 且 $\leq 0.8$   | 0.14                   | 合格   |
| 37 | 氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时)          | mg/L | $\leq 0.7$                | $< 5.0\mu\text{g/L}$   | 合格   |

以下空白